

TROŠKOVNIK

Artikl/Usluga	JedMj	Količina	Cijena
1. Dozirna crpka kao ELADOS E60 1,4l/h, 10bar ili jednakovrijedna * kapacitet doziranja 1,4l/h, max.protupritisak 10bar * kontinuirana ručna regulacija brzine doziranja i veličine dozirne kapi * glava crpke sa automatskim odzračivanjem * glava i membrana crpke otporna na agresivne kemikalije *daljinsko upravljanje doziranja :impulsno i 4(0)-20 mA *napajanje 230V,50Hz,potrošnja15VA	KOM	1	
2. Posuda za natrijev -hipoklorit 200l sa zaštitnom posudom - zaštitna oprema (čizme,rukavice, naočale pregača PVC) - oznake upozorenja	KOM	1	
3. Mjerač (analizator) sl.klora u vodi tip: kao Controlmatik M1035C/CADC1SF ili jednakovrijedan * amperometrijska metoda mjerenja sa ćelijama od zlata i bakra sa kontinuiranim čišćenjem pomoću motora i kuglica i automatskom temperaturnom kompenzacijom * mjerno područje 0,00 – 2,00mg/l *izlazni signal 4-20mA *napajanje 24VAC *indikator nestanka vode kroz mjerne ćelije *Uzimanje uzorka vode *napojno upreavljачka jedinica sa lcd prikazom	kpl	1	
4. Sustav napajanja sa solarnim panelima do100W, trajnog opterećenja uključuje; -Solarni modul 240W x 6 kom -Baterija: 12/240 Ah 4 kom -MPPT regulator 40A, 12/24V -Inverter: 300/24 modificirani sinus -Nosачi	kpl	1	

<p>5. Napojno upravljačka jedinica za ugradnju elemenata solarnog sustava, te napajanje i upravljanje sa mjerno regulacijskom oremon, Uključuje:Razvodni ormar, prenaponske zaštite, trafo , ispravljač, osigurači,display za prikaz izmjerenog klora i za regulaciju kloriranja(on-off)</p>	kpl	1	
<p>6. Oprema za prijenos podataka iz vodospreme -prijenos zadanih parametara o stanju u vodospremi -prijenos podataka o slobodnom kloru, greški dozirne crpke, rezerva, puna- prazna posuda za klor -Prosljeđivanje podataka putem GSM modema - podaci se šalju na osnovi promjena zadanih parametara ili na zahtjev korisnika-trenutno-korisnik osigurava jednu SIM karticu *Predviđeno napajanje osigurano je solarnim panelima</p>	kpl	1	
<p>7. Dobava, doprema i montaža, opreme za kloriranje, solarnog sustava sa edukacijom djelatnika korisnika, upute o ugrađenoj opremi, shema izvedebnog stanja ,</p>	kpl	1	

UKUPNO _____

PDV25% _____
SVEUKUPNO _____

Ponuditelj:
