

Podaci o uzorkovanjima i analizi vode na izvorima i izljevima pod nadležnošću tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2018. godinu:

| IZVOR | MJERNO MJESTO | BROJ UZORAKA | UKUPAN BROJ UZORAKA PO IZVORIŠTU | BROJ NESUKLADNIH UZORAKA | UKUPAN BROJ NESUKLADNIH UZORAKA PO IZVORIŠTU | ODNOS NESUKLADNIH I UKUPNOG BROJA UZORAKA PO IZVORIŠTU |
|---|--|--------------|----------------------------------|--------------------------|---|--|
| ZAGORSKA MREŽNICA (Ogulin) | CS Zagorska Mrežnica | 20 | 123 | 1 | 3 | 2,44% |
| | VS Kolići | 20 | | 0 | | |
| | VS Stabarnica | 20 | | 0 | | |
| | VS Gavani | 20 | | 0 | | |
| | Upravna zgrada Vodovod i kanalizacija d.o.o. | 20 | | 0 | | |
| ZDIŠKA (Turkovići Ogulinski) <small>*od 2. mjeseca prespojeno na Zagorsku Mrežnicu</small> | CS Zdiška | 2 | | 1 | | |
| | VS Turkovići | 11 | | 0 | | |
| | Željeznička postaja Ogulinski Hreljin | 10 | | 1 | | |
| BOCINO VRELO (Josipdol) | CS Bocino Vrelo | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| | VS Josipdol | 11 | | 0 | | |
| | Benzinska postaja INA /Restoran "Gradina" | 11 | | 0 | | |
| KOSANOVIĆ VRELO (Drežnica) | VS Krakar | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| | S.V.D. Pavlović | 9 | | 0 | | |
| IZDVOJENA MJERNA MJESTA | Izvor Zagorska Mrežnica – precrpna stanica Kučaj Hreljin | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | Osnovna škola Zagorje Ogulinsko | 1 | | 0 | | |
| | Prva osnovna škola Ogulin | 1 | | 0 | | |
| | Crpna stanica Krakar Drežnica | 1 | | 0 | | |
| | Groblje Ogulinski Hreljin | 2 | | 0 | | |
| UKUPNO | | | 179 | | 3 nesukladnih uzoraka na svim mjernim mjestima | 1,68% nesukladnih uzoraka s obzirom na analize na svim mjernim mjestima |