CS 1
P = 8,37/7,00 kW
Q_c = 7,0 l/s
H_{geo} = 7,0 m
H_{max} = 16,0 m

KOLEKTOR D-1.1
PE DN 250 mm
L= 619,31 m

KOLEKTOR D-1.2
PE DN 250 mm
L= 673,41 m

KOLEKTOR D-1.3
PE DN 250 mm
L= 337,47 m

KOLEKTOR D-1.3.1
PE DN 250 mm
L= 97,03 m

KOLEKTOR D-1.3
PE DN 250 mm
L= 327,25 m

KOLEKTOR D-13.1
PE DN 250 mm
L= 327,25 m

KOLEKTOR D-13.2
PE DN 250 mm
L= 154,69 m

KOLEKTOR D-13.3
PE DN 250 mm
L= 226,39 m

KOLEKTOR D-13
PE DN 250 mm
L= 247,99 m

KOLEKTOR D-11
PE DN 250 mm
L= 703,73 m

KOLEKTOR D-11,2
PE DN 250 mm
L= 182,80 m

KOLEKTOR D-2
PE DN 315 mm
L= 1.341,06 m

KOLEKTOR D-2.1
PE DN 250 mm
L= 88,71 m

TLAČNI CJEVOVOD
TL-1
DUCTILE DN 80 mm
L= 75,00 m

TLAČNI CJEVOVOD
TL-11
DUCTILE DN 80 mm
L= 209,54 m

TLAČNI CJEVOVOD
TL-12
DUCTILE DN 80 mm
L= 247,93 m

CS 11
P = 3,40/2,60 kW
Q_c = 5,50 l/s
H_{geo} = 11,0 m
H_{max} = 15,00 m

CS 12
P = 3,40/2,60 kW
Q_c = 5,50 l/s
H_{geo} = 10,60 m
H_{max} = 15,00 m

LEGENDA:
- PROJEKTIRANI GRAVITACIJSKI KOLEKTOR
- PROJEKTIRANI TLAČNI CJEVOVOD
- P.O. PREKIDNO OKNO
- CRPNA STANICA

FLOATING	BROJ PROJEKTA: 87508/B	GRAĐEVINA: ODVODNI SUSTAV OTPADNIH VODA ZONE "D" GRADA OGULINA
GLAVNI PROJEKTANT: V. Vrtodušić Mihelčić, dipl.ing.grad.		INVESTITOR: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. OGULIN
PROJEKTANT: V. Vrtodušić Mihelčić, dipl.ing.grad.		
SURADNICI: M.Drakulić, ing.grad.	PROJEKT: GLAVNI PROJEKT	DATUM: 2009.
NACRT: SITUACIJA NA POSEBNOJ GEODETSKOJ PODLOZI - list 2		MJERILO: 1:1000
		BR. NACRTA: 9